

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DANFOSS KP1 060-110191

Công tắc áp suất KP, áp suất thấp

060-110191

Nhiệt độ môi trường: -40 - +65 °C (+80°C hoạt động tối đa 2 giờ).

Áp suất làm việc tối đa = 17 bar

Áp suất test = 20 bar

Công tắc, AC:

AC1: 16 A, 400 V

AC3: 16 A, 400 V

AC15: 10 A, 400 V

Dòng đề tối đa (L.R.): 112 A, 400 V

Công tắc, DC:

DC13: 12 W, 220 V control current

Đặt hàng KP1

CÔNG NGHIỆP LẠNH .COM
CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍNH HÃNG

MÃ SẢN PHẨM	KP1	KIỂU ĐẦU NÓI ÁP SUẤT	Flare - 1/4 Male
TRỌNG LƯỢNG	0.300 Kg	ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN ÁP SUẤT	Dạng ống
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG	80 °C/176 °F (tối đa 120 phút)	PHỤ KIỆN SẢN PHẨM	Phụ kiện công tắc áp suất
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG	-25 - 65 °C	THUỘC DÒNG SẢN PHẨM	Công tắc áp suất
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG	-13 - 149 °F	NHÓM SẢN PHẨM	Switches and thermostats
CHỨNG NHẬN	BV, c UL us UL353, CS C22.2, c UL us UL873, CS C22.2, CCC, CE, DNV, GL, LR, LVD, PED, PZH, RINA, RMRS, RoHS China	TÊN SẢN PHẨM	Công tắc áp suất
LOẠI CÔNG TẮC	SPDT	SỐ LƯỢNG ĐÓNG GÓI	36 cái / thùng
CÔNG TẮC	AC1=16 A, 400 V	MÔI CHẤT	R113
CÔNG TẮC	AC15=10 A, 400 V	MÔI CHẤT	R124
		MÔI CHẤT	R134a

CÔNG TẮC	AC3=16 A, 400 V	MÔI CHẤT	R22
CÔNG TẮC	DC13=12 W, 220 V	MÔI CHẤT	R404A
CÔNG TẮC	LR=112 A, 400 V	MÔI CHẤT	R407A
DIFF.	0,70 - 4,00 bar	MÔI CHẤT	R407C
DIFF.	10,00 - 58,00 psi	MÔI CHẤT	R407F
EAN NO.	5702428161404	MÔI CHẤT	R407H
NGỖ DÂY ĐIỆN	Cổ cao su	MÔI CHẤT	R422B
KÍCH THƯỚC NGỖ DÂY ĐIỆN	6-14 mm	MÔI CHẤT	R422D
TIÊU CHUẨN EN 60947	Cách điện: 400V	MÔI CHẤT	R438A
TIÊU CHUẨN EN 60947	Ô nhiễm: 3	MÔI CHẤT	R448A
TIÊU CHUẨN EN 60947	Điện áp: 4 kV	MÔI CHẤT	R449A
TIÊU CHUẨN EN 60947	Đoản mạch, cầu chì: 16A	MÔI CHẤT	R450A
EN 60947 WIRING PROPERTIES	Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm ²	MÔI CHẤT	R452A
EN 60947 WIRING PROPERTIES	Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm ²	MÔI CHẤT	R452A
EN 60947 WIRING PROPERTIES	Solid/stranded: 0.75-2.5 mm ²	MÔI CHẤT	R507A
ĐỘ KÍN	IP44	MÔI CHẤT	R513A
		DÂY ÁP SUẤT ĐIỀU CHỈNH	6 inHg - 108 psig
		DÂY ÁP SUẤT ĐIỀU CHỈNH	-0,20 - 7,50 bar
		LOẠI RESET	Auto
		SERVICEABLE	No

**NEMA
RATING**

2

UL APPROVAL FILE

E31024

**ÁP SUẤT
TEST**

20,0 bar

UL APPROVAL FILE

MH27572

**ÁP SUẤT
TEST**

290,0 psig

**ÁP SUẤT
LÀM VIỆC
TỐI ĐA**

17,0 bar

**ÁP SUẤT
LÀM VIỆC
TỐI ĐA**

245 psig

ĐÓNG GÓI

Nhiều sản phẩm

**CHUẨN
ĐẦU KẾT
NỐI ÁP
SUẤT**

DIN 8906